P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月20日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 12.91 | 7.77 | 64.91 | 0.43 | 16.99 | 12.77 | 1.43 | 60794.72 |
| 1 | 13.23 | 6.03 | 55.38 | 0.19 | 18.61 | 11.74 | 1.43 | 66913.94 |
| 2 | 15.23 | 8.16 | 40.35 | 0.79 | 17.97 | 10.87 | 1.43 | 74296.61 |
| 3 | 15.67 | 17.87 | 42.49 | 0.43 | 18.48 | 10.63 | 1.44 | 74994.22 |
| 4 | 15.15 | 10.33 | 46.70 | 0.97 | 16.83 | 11.41 | 1.43 | 71445.69 |
| 5 | 11.26 | 7.37 | 45.03 | 0.43 | 17.33 | 11.30 | 1.44 | 71427.83 |
| 6 | 13.62 | 12.49 | 49.10 | 1.39 | 16.64 | 11.33 | 1.47 | 71707.88 |
| 7 | 16.02 | 19.71 | 49.62 | 1.70 | 16.00 | 11.39 | 1.47 | 70767.24 |
| 8 | 14.35 | 7.32 | 46.96 | 1.29 | 16.87 | 11.25 | 1.44 | 71236.80 |
| 9 | 15.23 | 6.40 | 44.47 | 1.31 | 17.18 | 11.06 | 1.46 | 72583.23 |
| 10 | 15.71 | 2.80 | 54.95 | 0.93 | 18.45 | 11.04 | 1.45 | 71465.66 |
| 11 | 15.51 | 24.54 | 41.12 | 1.01 | 17.52 | 11.13 | 1.42 | 71424.41 |
| 12 | 14.86 | 6.01 | 46.27 | 0.96 | 17.80 | 11.11 | 1.46 | 71232.09 |
| 13 | 14.47 | 11.84 | 42.40 | 1.49 | 16.22 | 11.15 | 1.48 | 71725.52 |
| 14 | 15.49 | 5.50 | 52.95 | 1.05 | 17.42 | 11.44 | 1.49 | 69218.19 |
| 15 | 15.11 | 4.48 | 51.98 | 1.15 | 16.81 | 11.07 | 1.47 | 72190.88 |
| 16 | 15.76 | 7.90 | 45.19 | 1.27 | 16.94 | 11.17 | 1.46 | 70561.08 |
| 17 | 15.69 | 9.62 | 43.11 | 2.07 | 15.12 | 11.37 | 1.43 | 70733.60 |
| 18 | 15.26 | 9.64 | 49.28 | 2.09 | 14.97 | 11.95 | 1.44 | 66476.08 |
| 19 | 15.86 | 4.25 | 61.85 | 1.18 | 17.35 | 11.30 | 1.44 | 71010.79 |
| 20 | 15.37 | 4.06 | 61.48 | 1.18 | 16.65 | 11.26 | 1.43 | 70981.38 |
| 21 | 15.08 | 17.18 | 47.05 | 1.08 | 16.60 | 11.72 | 1.44 | 68616.13 |
| 22 | 15.43 | 18.75 | 53.19 | 1.34 | 16.25 | 12.01 | 1.41 | 66490.30 |
| 23 | 14.71 | 9.51 | 54.92 | 1.26 | 16.07 | 12.12 | 1.41 | 65712.90 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.87 | 9.98 | 49.61 | 1.12 | 16.96 | 11.40 | 1.44 | 70166.97 |
| 最 大 值 | 16.02 | 24.54 | 64.91 | 2.09 | 18.61 | 12.77 | 1.49 | 74994.22 |
| 發生時間 | 7 | 11 | 0 | 18 | 1 | 0 | | 3 |
| 最 小 值 | 11.26 | 2.80 | 40.35 | 0.19 | 14.97 | 10.63 | 1.40 | 60794.72 |
| 發生時間 | 5 | 10 | 2 | 1 | 18 | 3 | | 0 |
| 零點偏移 | -0.03 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | | 0.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.08 % | -0.07 % | -0.02 % | -0.19 % | | 0.45 | 0.02 | 0.41 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月20日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 12.15 | 5.09 | 49.06 | 0.18 | 18.30 | 11.16 | 1.50 | 57317.71 |
| 1 | 14.32 | 11.01 | 55.50 | 0.15 | 20.75 | 10.38 | 1.51 | 61674.10 |
| 2 | 15.18 | 10.00 | 52.68 | 0.11 | 19.29 | 10.30 | 1.49 | 62460.47 |
| 3 | 14.30 | 9.98 | 54.23 | 0.26 | 17.63 | 10.87 | 1.48 | 60580.97 |
| 4 | 16.08 | 19.41 | 48.76 | 0.19 | 18.60 | 10.70 | 1.48 | 60457.64 |
| 5 | 14.20 | 15.44 | 50.80 | 0.29 | 17.67 | 10.84 | 1.48 | 60472.64 |
| 6 | 13.70 | 5.24 | 50.38 | 0.42 | 16.60 | 11.09 | 1.47 | 59677.81 |
| 7 | 15.81 | 19.48 | 56.71 | 0.52 | 16.72 | 10.94 | 1.46 | 60243.92 |
| 8 | 14.61 | 18.19 | 58.02 | 0.20 | 18.53 | 10.48 | 1.46 | 62254.01 |
| 9 | 15.10 | 6.83 | 52.17 | 0.23 | 18.16 | 10.77 | 1.50 | 60394.06 |
| 10 | 14.00 | 7.08 | 54.14 | 0.16 | 17.54 | 11.48 | 1.47 | 55725.62 |
| 11 | 15.34 | 4.33 | 48.61 | 0.13 | 18.83 | 10.52 | 1.47 | 61146.02 |
| 12 | 15.78 | 11.63 | 49.45 | 0.21 | 18.03 | 10.49 | 1.50 | 62347.09 |
| 13 | 13.10 | 22.13 | 55.99 | 0.29 | 17.19 | 10.95 | 1.49 | 59736.28 |
| 14 | 15.14 | 4.54 | 52.40 | 0.13 | 18.24 | 10.48 | 1.46 | 61206.49 |
| 15 | 14.97 | 8.82 | 49.52 | 0.22 | 18.01 | 10.42 | 1.49 | 61683.14 |
| 16 | 14.08 | 22.25 | 50.07 | 0.18 | 17.90 | 10.55 | 1.51 | 61374.51 |
| 17 | 14.90 | 25.28 | 54.36 | 1.74 | 17.10 | 10.66 | 1.50 | 61371.88 |
| 18 | 15.06 | 14.84 | 55.97 | 0.40 | 17.35 | 10.81 | 1.47 | 60439.91 |
| 19 | 15.28 | 3.83 | 56.39 | 0.27 | 16.93 | 10.92 | 1.46 | 60774.75 |
| 20 | 16.44 | 13.33 | 54.36 | 0.55 | 16.63 | 11.01 | 1.47 | 59636.53 |
| 21 | 14.14 | 19.55 | 60.80 | 0.27 | 17.28 | 10.86 | 1.49 | 60179.73 |
| 22 | 14.96 | 9.50 | 51.78 | 0.14 | 18.31 | 10.65 | 1.47 | 60911.47 |
| 23 | 15.92 | 13.58 | 48.94 | 0.43 | 16.99 | 10.89 | 1.47 | 60132.99 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.77 | 12.56 | 52.96 | 0.32 | 17.86 | 10.76 | 1.48 | 60508.32 |
| 最 大 值 | 16.44 | 25.28 | 60.80 | 1.74 | 20.75 | 11.48 | 1.51 | 62460.47 |
| 發生時間 | 20 | 17 | 21 | 17 | 1 | 10 | | 2 |
| 最 小 值 | 12.15 | 3.83 | 48.61 | 0.11 | 16.60 | 10.30 | 1.44 | 55725.62 |
| 發生時間 | 0 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | | 10 |
| 零點偏移 | -0.04 % | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | | -0.01 | -0.00 | -0.11 % |
| 全幅偏移 | 0.52 % | -0.09 % | 0.21 % | -0.01 % | | -0.05 | -0.00 | -0.01 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月20日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 15.28 | 18.14 | 35.95 | 1.09 | 17.35 | 9.61 | 1.41 | 72579.63 |
| 1 | 14.42 | 4.68 | 44.22 | 1.17 | 18.34 | 10.30 | 1.42 | 70989.89 |
| 2 | 15.23 | 9.72 | 43.10 | 1.39 | 16.82 | 10.03 | 1.42 | 72827.38 |
| 3 | 14.84 | 4.34 | 43.94 | 1.36 | 16.77 | 10.09 | 1.42 | 72547.93 |
| 4 | 15.42 | 4.05 | 42.11 | 1.32 | 17.17 | 10.20 | 1.42 | 72239.39 |
| 5 | 14.51 | 4.35 | 45.04 | 1.56 | 16.76 | 10.12 | 1.42 | 75033.17 |
| 6 | 14.92 | 5.75 | 43.74 | 1.94 | 15.25 | 10.50 | 1.42 | 72433.09 |
| 7 | 15.60 | 3.35 | 47.43 | 1.74 | 16.01 | 10.37 | 1.44 | 74618.78 |
| 8 | 15.42 | 4.24 | 47.43 | 2.36 | 16.23 | 10.23 | 1.45 | 73925.08 |
| 9 | 13.84 | 4.76 | 47.32 | 2.43 | 15.74 | 10.05 | 1.45 | 74246.79 |
| 10 | 14.86 | 2.88 | 54.42 | 2.28 | 16.94 | 10.21 | 1.44 | 71670.43 |
| 11 | 14.98 | 12.69 | 45.53 | 2.13 | 16.39 | 9.99 | 1.45 | 74285.75 |
| 12 | 16.09 | 9.08 | 43.19 | 2.32 | 15.42 | 10.13 | 1.45 | 72049.71 |
| 13 | 14.76 | 9.27 | 43.65 | 2.19 | 16.80 | 9.78 | 1.44 | 74261.10 |
| 14 | 14.90 | 5.16 | 48.27 | 2.03 | 16.67 | 9.85 | 1.43 | 71226.89 |
| 15 | 14.76 | 4.13 | 48.66 | 2.37 | 15.84 | 9.79 | 1.44 | 74404.35 |
| 16 | 15.04 | 9.56 | 44.11 | 2.17 | 15.73 | 9.82 | 1.43 | 74567.52 |
| 17 | 13.32 | 20.67 | 47.46 | 2.32 | 15.48 | 10.47 | 1.45 | 69273.05 |
| 18 | 15.31 | 11.23 | 47.25 | 2.20 | 16.20 | 9.86 | 1.45 | 72595.65 |
| 19 | 15.86 | 12.53 | 53.80 | 2.56 | 15.56 | 9.88 | 1.42 | 74996.54 |
| 20 | 13.96 | 10.19 | 47.41 | 2.30 | 15.82 | 10.47 | 1.43 | 70450.08 |
| 21 | 14.79 | 5.28 | 53.29 | 1.99 | 16.55 | 10.35 | 1.43 | 70372.98 |
| 22 | 15.11 | 16.06 | 48.63 | 2.57 | 14.59 | 10.75 | 1.42 | 68742.80 |
| 23 | 13.41 | 6.85 | 57.00 | 2.52 | 15.23 | 11.13 | 1.43 | 65933.00 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.86 | 8.29 | 46.79 | 2.01 | 16.24 | 10.17 | 1.43 | 72344.62 |
| 最 大 值 | 16.09 | 20.67 | 57.00 | 2.57 | 18.34 | 11.13 | 1.47 | 75033.17 |
| 發生時間 | 12 | 17 | 23 | 22 | 1 | 23 | | 5 |
| 最 小 值 | 13.32 | 2.88 | 35.95 | 1.09 | 14.59 | 9.61 | 1.39 | 65933.00 |
| 發生時間 | 17 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | | 23 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.00 % | -0.03 % | -0.00 % | | 0.00 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.21 % | 0.07 % | -0.05 % | -0.06 % | | 0.19 | -0.00 | 0.10 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |