P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.00	2.63	54.74	3.94	16.52	11.35	1.08	106834.68
1	2.00	5.24	50.23	3.88	17.78	11.36	1.09	105011.27
2	1.81	4.37	54.98	4.12	16.00	11.14	1.08	108410.90
3	2.72	4.25	57.42	4.83	14.08	11.61	1.05	106235.18
4	3.88	4.24	58.99	4.93	14.10	11.81	1.06	104207.64
5	2.63	5.70	64.57	4.23	16.07	11.82	1.06	102705.18
6	2.03	4.04	55.13	3.96	15.97	11.44	1.07	106579.19
7	1.96	3.93	51.63	3.91	15.89	11.23	1.07	108334.41
8	2.08	3.94	52.85	4.46	14.56	11.73	1.09	103799.56
9	2.20	2.47	56.53	4.03	15.74	11.30	1.08	107847.02
10	2.54	3.12	51.84	4.17	15.56	11.31	1.06	107495.07
11	2.62	4.27	51.99	4.30	14.84	11.36	1.12	105099.57
12	2.90	2.67	53.99	4.18	15.14	11.35	1.08	106398.18
13	3.61	2.94	49.56	4.41	14.75	11.40	1.07	107698.18
14	3.61	2.77	52.57	4.47	14.86	11.62	1.09	105590.68
15	3.05	3.99	53.72	4.58	14.21	11.61	1.10	106009.48
16	3.06	3.80	51.90	4.56	14.59	11.45	1.09	106637.35
17	3.82	3.03	52.99	4.60	14.75	11.67	1.07	104357.28
18	3.16	4.42	52.75	4.19	15.66	11.49	1.06	105477.39
19	2.94	3.84	61.03	4.26	15.94	11.47	1.07	105940.04
20	7.77	12.58	47.32	5.11	14.57	11.75	1.10	103455.02
21	6.38	10.37	53.29	4.58	15.13	11.55	1.07	106512.50
22	3.36	20.14	53.20	4.33	15.28	11.50	1.06	106204.96
23	4.17	19.62	53.72	4.39	14.99	11.46	1.05	106642.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.18	5.77	54.04	4.35	15.29	11.49	1.07	105978.48
最 大 值	7.77	20.14	64.57	5.11	17.78	11.82	1.15	108410.90
發生時間	20	22	5	20	1	5		2
最 小 值	1.81	2.47	47.32	3.88	14.08	11.14	1.02	102705.18
發生時間	2	9	20	1	3	2		5
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.09 %	0.12 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.76	2.68	83.33	4.57	15.92	12.04	1.16	76908.65
1	0.74	2.25	88.83	4.76	16.80	12.28	1.15	73220.17
2	0.65	1.29	79.26	4.51	15.27	11.81	1.14	79047.77
3	0.82	8.23	66.16	4.28	15.29	11.37	1.17	82977.57
4	0.89	23.78	70.54	4.49	13.78	11.82	1.13	79466.09
5	0.96	3.16	68.58	4.46	13.58	11.80	1.16	80253.99
6	1.08	0.63	86.08	4.43	15.48	11.75	1.15	77978.71
7	0.84	1.67	69.23	4.28	15.25	11.61	1.12	79200.81
8	0.86	3.19	65.13	4.34	14.61	11.65	1.11	79658.98
9	0.80	20.61	64.70	4.23	15.10	11.45	1.10	80804.71
10	0.80	4.30	61.81	4.27	14.45	11.61	1.09	81416.52
11	0.98	6.69	64.78	4.36	14.41	11.53	1.11	80673.67
12	0.97	1.61	64.30	4.39	13.86	11.69	1.14	80719.07
13	0.70	2.08	67.90	4.30	14.79	11.57	1.10	81007.18
14	0.57	2.30	65.37	4.31	14.21	11.61	1.11	81013.96
15	0.69	27.68	66.05	4.44	13.72	11.71	1.14	79634.12
16	0.71	29.15	64.55	5.71	14.30	11.38	1.06	82758.67
17	0.77	11.41	74.48	4.40	14.25	11.75	1.07	79499.89
18	0.96	3.90	65.60	4.36	14.47	11.62	1.03	80221.28
19	0.95	3.34	62.60	4.24	16.57	11.54	1.05	80195.73
20	0.68	10.80	75.58	4.46	14.21	11.99	0.97	78422.54
21	0.63	5.93	72.98	4.42	13.38	12.05	0.91	77797.19
22	0.56	20.90	65.52	4.23	15.86	11.47	0.93	80992.13
23	0.51	20.60	66.97	4.57	14.88	11.68	0.94	79653.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.79	9.09	70.01	4.45	14.77	11.70	1.08	79730.13
最 大 值	1.08	29.15	88.83	5.71	16.80	12.28	1.21	82977.57
發生時間	6	16	1	16	1	1		3
最 小 值	0.51	0.63	61.81	4.23	13.38	11.37	0.86	73220.17
發生時間	23	6	10	9	21	3		1
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.14 %	0.24 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.99	6.96	80.49	6.17	19.55	9.07	1.14	100199.32
1	16.14	15.63	79.63	7.02	19.07	9.42	1.15	99345.18
2	24.44	15.13	82.62	9.45	16.87	9.65	1.15	94006.53
3	21.37	4.64	83.94	9.04	17.62	9.32	1.15	98752.14
4	24.81	10.34	88.67	7.08	18.87	9.63	1.15	101530.21
5	26.55	6.81	85.22	8.00	17.89	9.49	1.15	97488.88
6	9.97	9.43	86.82	6.41	18.24	9.22	1.15	103276.60
7	7.34	4.25	80.92	6.32	18.25	9.53	1.15	96752.64
8	13.06	3.90	77.16	6.39	18.71	9.14	1.17	102479.75
9	17.53	4.72	85.48	6.68	19.57	9.16	1.17	99121.27
10	20.58	2.54	83.25	6.66	19.77	9.01	1.17	99472.37
11	24.31	7.95	78.83	7.06	18.20	9.21	1.18	94649.97
12	18.07	14.10	78.84	6.65	18.22	9.17	1.20	94824.50
13	17.25	14.45	78.34	6.72	18.49	9.09	1.19	97963.63
14	26.59	5.32	85.54	7.81	19.42	9.09	1.17	97283.57
15	20.94	7.97	77.40	6.83	19.15	9.01	1.15	99524.76
16	22.64	11.69	80.18	6.88	18.73	9.26	1.16	98107.35
17	18.54	4.24	79.40	6.90	19.33	9.22	1.17	97549.00
18	15.29	3.70	80.50	6.43	19.53	9.39	1.18	95107.77
19	13.05	3.26	84.19	5.97	21.41	9.05	1.14	98514.81
20	20.92	25.50	77.40	8.47	19.52	8.95	1.14	97403.37
21	12.14	6.41	77.77	6.53	18.06	9.07	1.14	94028.50
22	19.24	1.89	89.82	6.61	20.06	9.11	1.13	100042.19
23	15.96	9.30	86.01	6.71	20.23	8.79	1.15	99923.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.36	8.34	82.02	7.03	18.95	9.21	1.16	98222.82
最 大 值	26.59	25.50	89.82	9.45	21.41	9.65	1.23	103276.60
發生時間	14	20	22	2	19	2		6
最 小 值	7.34	1.89	77.16	5.97	16.87	8.79	1.13	94006.53
發生時間	7	22	8	19	2	23		2
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	0.06 %	0.02 %		0.35	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %