P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.27	1.86	81.13	4.78	14.34	11.38	1.08	91258.59
1	3.05	1.90	75.04	4.72	14.73	11.60	1.03	93230.86
2	3.22	2.19	82.57	4.81	14.90	11.62	1.03	93897.19
3	2.77	2.17	71.71	4.68	15.90	11.90	1.04	89208.11
4	2.27	3.08	60.03	4.55	15.55	11.50	1.04	93480.54
5	2.93	2.09	58.65	4.52	15.53	10.97	1.04	98217.26
6	3.14	16.77	54.11	5.17	13.67	11.51	1.06	91835.95
7	4.82	5.39	47.92	4.89	14.76	11.42	1.08	90956.30
8	6.86	8.57	51.89	5.62	13.95	11.74	1.06	92898.85
9	5.57	2.95	46.09	5.25	13.99	11.51	1.08	93726.81
10	3.36	2.90	46.79	4.78	13.93	11.60	1.09	91922.90
11	2.79	2.81	52.96	4.85	13.77	11.69	1.09	90387.06
12	2.35	3.49	50.83	4.78	13.69	11.59	1.09	91554.60
13	2.68	4.84	53.80	4.83	14.15	11.69	1.09	90703.79
14	3.14	3.52	63.93	4.62	15.16	11.63	1.08	90837.38
15	4.15	4.04	58.21	4.76	14.32	11.44	1.09	92801.81
16	3.22	2.20	56.13	4.75	14.36	11.80	1.07	89763.81
17	2.86	2.51	53.53	4.64	14.59	11.63	1.06	91036.59
18	2.81	2.13	56.22	4.67	14.43	11.59	1.05	91025.24
19	2.52	1.91	64.96	4.47	15.38	11.83	1.04	90183.91
20	2.07	22.85	54.50	4.38	15.79	11.59	1.04	92798.41
21	2.11	2.30	57.77	4.27	16.04	11.58	1.05	93011.66
22	2.03	1.87	64.48	4.48	15.42	11.91	1.05	89742.69
23	1.94	1.45	71.61	4.40	15.97	11.91	1.07	89183.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.16	4.41	59.79	4.74	14.76	11.61	1.06	91819.33
最 大 值	6.86	22.85	82.57	5.62	16.04	11.91	1.14	98217.26
發生時間	8	20	2	8	21	22		5
最 小 值	1.94	1.45	46.09	4.27	13.67	10.97	0.99	89183.54
發生時間	23	23	9	21	6	5		23
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.22 %	0.01 %	0.01 %	0.20 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.30	0.84	94.39	4.24	14.26	11.60	1.05	82133.65
1	1.14	7.98	65.00	4.41	13.28	11.86	1.04	80756.05
2	1.18	17.67	72.38	4.43	13.28	11.97	1.04	79743.46
3	1.17	15.89	70.50	4.49	15.56	11.94	1.05	77783.89
4	0.88	1.39	72.06	4.39	14.20	11.71	1.08	77554.41
5	0.88	5.89	72.37	4.32	14.10	11.65	1.09	77856.90
6	0.92	1.51	69.04	4.45	13.01	11.81	1.09	75843.98
7	1.00	11.23	65.31	4.37	13.03	11.55	1.10	83180.57
8	1.29	14.20	70.69	4.50	13.16	11.87	1.11	79979.35
9	1.32	12.71	77.68	4.39	13.12	11.72	1.08	80590.11
10	1.36	3.88	64.25	4.49	12.97	11.92	1.11	78559.91
11	1.46	13.52	75.17	4.63	12.24	11.94	1.10	78207.88
12	1.19	2.64	70.20	4.30	13.11	11.72	1.08	76943.02
13	1.06	4.61	68.68	4.42	13.23	11.77	1.09	78327.43
14	1.07	2.51	66.62	4.43	13.80	11.75	1.10	79088.41
15	1.08	13.25	67.91	4.32	13.30	11.63	1.09	80917.17
16	1.09	3.66	66.24	4.44	13.14	11.76	1.09	78734.80
17	1.01	1.46	72.50	4.48	13.92	11.88	1.08	77653.78
18	0.87	1.11	68.74	4.39	15.54	11.65	1.08	78821.27
19	0.79	32.18	69.54	4.44	14.29	11.62	1.05	80676.67
20	0.86	29.77	82.30	4.39	14.58	11.63	1.08	79923.17
21	0.85	1.64	69.07	4.41	14.76	11.57	1.08	80663.75
22	0.92	1.34	67.53	4.38	15.00	11.61	1.08	80595.21
23	0.83	0.69	79.96	4.48	15.39	11.78	1.10	76889.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.06	8.40	71.59	4.42	13.84	11.75	1.08	79226.02
最 大 值	1.46	32.18	94.39	4.63	15.56	11.97	1.15	83180.57
發生時間	11	19	0	11	3	2		7
最 小 值	0.79	0.69	64.25	4.24	12.24	11.55	1.01	75843.98
發生時間	19	23	10	0	11	7		6
零點偏移	-0.10 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.03	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.09 %	-0.20 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	27.41	3.36	83.11	8.42	16.30	9.51	1.22	93023.89
1	25.73	2.06	79.15	8.08	16.56	9.46	1.22	96885.73
2	24.01	2.02	85.57	7.23	17.49	9.42	1.21	99456.56
3	16.46	2.52	87.93	7.20	17.82	9.71	1.21	97015.10
4	23.00	2.74	84.96	7.86	16.68	9.71	1.23	95457.05
5	21.07	3.07	84.60	7.96	15.64	9.89	1.23	92131.16
6	20.52	2.48	84.01	7.82	16.40	9.49	1.23	95421.59
7	28.43	2.64	81.32	8.46	15.46	9.54	1.23	95688.12
8	44.08	3.39	107.13	9.57	15.59	9.23	1.28	94879.79
9	22.46	1.81	87.97	7.79	16.33	9.51	1.29	93483.78
10	18.15	7.84	90.76	8.05	15.11	9.41	1.25	91411.26
11	19.64	5.76	80.20	7.79	14.38	9.82	1.24	89845.67
12	18.55	7.48	76.33	7.62	15.36	9.32	1.25	95897.98
13	16.60	2.80	74.63	7.28	15.16	9.77	1.25	89668.42
14	17.18	2.15	84.05	6.80	16.79	9.46	1.27	100722.90
15	11.73	7.35	78.74	6.61	15.86	9.55	1.27	100591.60
16	12.20	3.21	88.68	6.76	15.56	9.86	1.27	97069.68
17	12.94	3.01	90.62	6.87	15.75	9.96	1.24	97156.59
18	14.47	3.25	100.69	7.20	16.91	10.07	1.26	96601.24
19	12.45	2.10	100.74	6.81	18.15	9.58	1.27	101029.69
20	17.25	3.83	80.64	6.67	16.35	9.42	1.27	101751.24
21	15.65	2.71	89.35	6.74	17.60	9.35	1.28	102241.73
22	13.81	2.06	94.42	6.78	18.27	9.53	1.29	100722.59
23	12.50	2.11	96.64	6.71	17.98	9.52	1.29	101214.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.43	3.41	87.18	7.46	16.40	9.59	1.25	96640.34
最 大 值	44.08	7.84	107.13	9.57	18.27	10.07	1.29	102241.73
發生時間	8	10	8	8	22	18		21
最 小 值	11.73	1.81	74.63	6.61	14.38	9.23	1.20	89668.42
發生時間	15	9	13	15	11	8		13
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.05 %	0.03 %	0.02 %	-0.11 %		0.30	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %