P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.51	2.28	55.38	0.64	15.05	11.42	1.20	93219.02
1	3.68	3.08	50.90	0.27	15.73	11.16	1.21	94925.38
2	3.09	7.12	47.22	0.24	16.06	11.31	1.22	93389.07
3	8.47	23.12	48.69	1.36	14.52	11.13	1.22	96997.19
4	17.38	10.58	51.52	3.05	12.74	11.61	1.21	92767.09
5	7.48	9.45	53.94	1.66	13.43	11.82	1.20	91270.76
6	4.51	2.53	81.40	0.67	14.66	12.04	1.18	94329.96
7	6.64	3.17	70.91	1.16	14.63	11.65	1.18	92632.69
8	6.25	13.25	48.65	1.34	14.55	11.40	1.17	93782.76
9	5.56	5.23	50.06	0.74	15.64	11.15	1.14	94755.87
10	5.25	2.21	53.29	0.52	15.61	11.32	1.15	93714.44
11	5.99	2.02	64.29	0.54	16.46	11.08	1.13	96275.71
12	6.02	2.73	58.58	1.12	14.73	11.42	1.17	92850.41
13	5.72	27.45	50.19	1.44	15.81	10.99	1.16	96612.27
14	8.09	2.94	58.21	1.30	15.22	11.33	1.15	93924.50
15	7.90	3.22	61.09	1.44	14.86	11.47	1.16	92235.88
16	21.13	15.63	54.53	1.87	14.51	11.32	1.14	94805.52
17	12.24	2.79	59.95	0.56	15.26	11.32	1.16	93968.34
18	3.61	11.77	55.42	0.14	16.01	11.16	1.16	95693.45
19	4.31	6.42	56.63	0.51	15.05	11.43	1.15	93092.94
20	8.84	7.10	54.04	1.70	13.52	11.69	1.17	90780.39
21	8.28	3.14	54.85	1.67	14.32	11.51	1.17	92548.75
22	5.19	2.25	57.10	0.55	15.23	11.59	1.16	91811.71
23	6.53	5.64	53.70	1.13	14.29	11.60	1.16	91203.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.36	7.30	56.27	1.07	14.91	11.41	1.17	93649.47
最 大 值	21.13	27.45	81.40	3.05	16.46	12.04	1.26	96997.19
發生時間	16	13	6	4	11	6		3
最 小 值	3.09	2.02	47.22	0.14	12.74	10.99	1.11	90780.39
發生時間	2	11	2	18	4	13		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.11 %	0.10 %		-0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.49	24.17	67.80	1.05	13.19	11.88	1.07	79482.18
1	1.61	15.72	69.31	0.91	13.68	11.89	1.08	78116.08
2	1.58	27.20	67.52	1.23	12.87	12.03	1.08	78230.25
3	2.00	28.83	65.02	1.36	12.56	12.18	1.09	76634.16
4	1.84	19.75	68.19	1.29	12.92	11.72	1.09	80455.34
5	3.55	18.20	61.44	2.08	12.16	11.97	1.08	78805.24
6	3.80	3.57	86.18	1.73	12.37	12.47	1.07	74030.87
7	3.39	25.03	83.05	1.71	12.75	11.93	1.06	78088.54
8	2.34	6.32	88.57	1.51	12.25	12.65	1.06	71466.95
9	1.49	2.85	83.01	0.73	13.85	11.91	1.07	79523.14
10	1.23	25.72	73.71	0.91	13.29	11.93	1.07	78559.52
11	1.25	2.63	76.53	0.86	13.59	12.12	1.07	77353.50
12	1.11	18.14	65.91	0.99	12.90	11.81	1.06	80831.73
13	1.24	4.59	73.03	1.06	12.94	12.13	1.07	78428.06
14	1.24	19.14	66.67	1.10	12.87	12.13	1.08	77788.85
15	2.39	2.82	72.04	1.50	13.19	11.82	1.08	79672.16
16	2.24	1.89	69.17	1.10	13.68	11.89	1.08	79186.93
17	1.62	0.80	81.91	0.88	13.79	12.01	1.05	78222.14
18	1.08	2.05	74.73	0.66	14.34	11.59	1.07	81845.56
19	1.32	32.57	59.67	1.20	13.06	11.72	1.06	80811.88
20	1.62	15.56	65.52	1.48	12.40	12.14	1.08	77670.89
21	2.52	18.60	73.72	1.90	12.13	12.29	1.08	75883.89
22	1.60	1.41	77.75	0.85	13.67	11.99	1.08	78146.61
23	1.34	22.99	73.14	0.88	13.57	11.88	1.09	79436.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.87	14.19	72.65	1.21	13.08	12.00	1.07	78277.95
最 大 值	3.80	32.57	88.57	2.08	14.34	12.65	1.19	81845.56
發生時間	6	19	8	5	18	8		18
最 小 值	1.08	0.80	59.67	0.66	12.13	11.59	1.04	71466.95
發生時間	18	17	19	18	21	18		8
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.83 %	0.13 %	0.10 %	0.24 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.32	5.63	75.24	5.55	15.91	10.64	1.34	82234.76
1	17.17	4.04	74.25	5.49	15.47	10.68	1.34	82846.44
2	11.58	9.90	75.50	5.11	15.43	11.04	1.33	81740.59
3	18.15	20.68	78.57	6.89	14.54	11.03	1.34	82410.08
4	18.22	18.61	75.80	6.63	13.85	11.11	1.34	81672.77
5	16.94	26.58	83.18	6.32	14.27	11.34	1.33	80479.72
6	15.83	2.96	108.17	5.63	16.66	11.28	1.34	80350.43
7	14.00	4.52	90.96	5.43	16.24	10.82	1.34	82283.17
8	10.49	1.90	88.69	4.98	17.28	10.24	1.35	84784.00
9	12.41	7.88	91.63	5.23	16.14	10.38	1.34	87203.55
10	10.72	2.18	92.00	4.85	17.82	9.95	1.34	90505.36
11	14.33	13.95	69.45	5.48	15.15	10.58	1.34	85155.85
12	10.60	8.32	66.62	4.84	16.07	10.42	1.35	83216.92
13	12.86	4.24	79.77	5.27	16.20	10.59	1.34	86137.13
14	18.60	21.16	84.40	8.48	17.31	9.80	1.34	88867.89
15	19.54	3.47	72.60	5.95	15.46	10.49	1.34	84574.89
16	18.64	21.04	87.13	5.83	16.73	9.97	1.34	89662.57
17	14.91	5.10	82.71	5.27	15.42	10.92	1.34	82236.71
18	9.71	3.00	92.60	4.72	16.33	10.85	1.35	85314.64
19	11.77	19.06	86.29	5.29	15.05	11.23	1.34	81396.51
20	13.55	25.13	64.29	5.09	16.85	9.85	1.34	83743.14
21	15.10	4.91	72.15	5.32	16.25	10.11	1.35	83777.53
22	14.93	3.66	77.02	4.83	15.95	10.40	1.36	84558.09
23	21.78	19.21	69.79	5.32	15.84	10.35	1.36	80710.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.09	10.71	80.78	5.58	15.93	10.59	1.34	83994.31
最 大 值	21.78	26.58	108.17	8.48	17.82	11.34	1.37	90505.36
發生時間	23	5	6	14	10	5		10
最 小 值	9.71	1.90	64.29	4.72	13.85	9.80	1.33	80350.43
發生時間	18	8	20	18	4	14		6
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	0.09 %	0.08 %		0.39	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %