P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.48	5.67	49.74	0.36	16.98	12.31	1.52	64550.65
1	14.97	6.25	46.13	0.28	18.07	11.86	1.52	67462.13
2	14.10	5.16	45.60	0.32	17.66	11.55	1.53	70556.79
3	14.96	4.97	42.15	0.23	17.80	11.18	1.54	72509.23
4	14.21	6.78	39.88	0.52	16.47	11.69	1.55	70326.75
5	14.76	5.72	40.12	0.44	17.30	11.20	1.55	73490.13
6	12.03	5.89	45.37	0.91	16.88	11.50	1.55	71454.76
7	13.57	4.58	47.97	0.64	18.57	10.99	1.54	72945.94
8	14.58	5.51	44.28	0.76	17.57	11.31	1.53	71522.55
9	14.66	10.04	42.79	0.75	17.71	11.11	1.52	73152.25
10	14.44	12.46	42.58	0.87	17.51	11.18	1.51	72451.87
11	14.65	6.12	43.34	0.63	18.07	11.02	1.51	73955.89
12	14.86	9.68	46.78	0.68	18.17	10.98	1.50	73973.40
13	13.75	9.93	42.66	0.97	17.06	11.30	1.50	72070.56
14	15.03	7.17	44.76	0.89	17.11	11.44	1.50	70957.51
15	15.18	5.83	48.01	0.81	17.71	11.37	1.49	71945.07
16	13.89	12.15	43.83	0.88	17.35	11.14	1.50	73288.33
17	14.79	19.08	45.23	0.96	16.98	11.24	1.51	73368.74
18	15.05	8.78	48.40	1.00	16.70	11.52	1.51	71688.26
19	14.73	8.40	48.90	0.80	17.85	11.35	1.51	71823.43
20	14.06	7.75	45.22	0.86	17.07	11.34	1.51	72135.03
21	14.32	11.85	42.96	0.82	17.48	11.12	1.51	73036.26
22	14.50	8.09	44.09	1.02	16.48	11.47	1.51	71992.70
23	15.17	13.07	48.95	0.97	16.83	11.33	1.51	72734.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.41	8.37	44.99	0.72	17.39	11.35	1.52	71808.05
最 大 值	15.18	19.08	49.74	1.02	18.57	12.31	1.57	73973.40
發生時間	15	17	0	22	7	0		12
最 小 值	12.03	4.58	39.88	0.23	16.47	10.98	1.49	64550.65
發生時間	6	7	4	3	4	12		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.08 %	0.14 %	0.00 %	-0.00 %		0.16	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.07	15.63	44.60	0.15	18.95	10.49	1.52	62564.44
1	14.26	50.19	52.95	0.63	16.14	11.37	1.52	58787.63
2	14.40	18.96	51.93	0.32	18.26	10.69	1.53	62225.92
3	13.82	3.22	45.05	0.13	18.12	10.72	1.53	61855.82
4	13.20	6.71	44.63	0.16	17.29	11.01	1.55	60202.57
5	14.81	2.82	44.15	0.12	19.23	10.37	1.55	62740.22
6	13.80	5.08	45.67	0.18	17.55	11.00	1.56	60920.98
7	10.57	23.64	47.49	0.10	19.18	9.91	1.53	67828.25
8	14.10	7.87	42.93	0.12	19.32	10.26	1.51	63765.02
9	14.30	7.66	39.35	0.14	17.81	10.61	1.49	61923.15
10	14.23	6.36	44.87	0.29	16.03	11.15	1.47	60523.12
11	13.12	4.47	54.90	0.22	16.30	11.28	1.46	59702.52
12	13.56	10.42	55.38	0.29	16.44	11.16	1.46	61073.43
13	15.57	27.68	59.31	0.63	15.27	11.67	1.46	58039.78
14	13.84	7.66	51.71	0.42	16.46	11.10	1.46	60503.05
15	13.15	30.25	61.69	0.25	16.97	10.88	1.46	60738.43
16	13.25	4.96	72.81	0.24	16.14	11.56	1.46	58016.56
17	13.66	3.24	69.51	0.21	17.19	11.23	1.47	59374.82
18	14.26	5.34	59.65	0.16	17.92	10.78	1.47	61841.65
19	13.50	5.99	62.02	0.25	16.64	11.05	1.47	60988.65
20	13.25	2.74	64.05	0.12	18.35	10.89	1.47	60842.49
21	14.63	10.95	59.57	0.30	16.11	11.04	1.46	61052.87
22	14.29	17.67	55.78	0.46	16.05	11.09	1.46	61312.16
23	13.48	2.96	55.56	0.17	17.39	10.77	1.46	62350.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.76	11.77	53.56	0.25	17.30	10.92	1.49	61215.57
最 大 值	15.57	50.19	72.81	0.63	19.32	11.67	1.56	67828.25
發生時間	13	1	16	1	8	13		7
最 小 值	10.57	2.74	39.35	0.10	15.27	9.91	1.45	58016.56
發生時間	7	20	9	7	13	7		16
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.06	-0.00	-0.11 %
全幅偏移	-0.05 %	0.23 %	0.11 %	-0.15 %		0.05	-0.03	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.49	2.90	69.27	1.42	17.38	11.43	1.42	71364.22
1	14.29	4.57	50.93	1.37	17.22	11.29	1.41	72239.31
2	16.25	3.44	54.72	1.71	16.70	10.91	1.42	75118.49
3	13.53	2.51	55.43	1.45	16.46	10.98	1.42	75865.01
4	12.93	3.98	48.73	1.68	15.28	11.10	1.41	73075.18
5	15.43	4.33	52.91	1.73	16.58	10.79	1.41	75573.46
6	13.38	3.18	52.53	1.64	16.87	10.52	1.42	77212.20
7	14.32	16.79	44.25	1.65	16.39	10.48	1.43	78802.78
8	11.30	3.83	46.58	1.94	16.71	10.40	1.44	76567.85
9	14.07	3.25	48.76	2.23	15.92	10.52	1.42	74603.45
10	14.70	4.99	46.23	2.30	15.91	10.42	1.40	74072.04
11	11.26	4.88	46.18	2.51	14.19	10.74	1.39	70885.15
12	13.19	4.19	47.66	2.60	14.73	10.72	1.38	72153.55
13	13.54	3.86	49.36	2.44	15.35	10.57	1.38	73066.70
14	13.88	3.91	45.94	2.52	15.43	10.33	1.38	73775.60
15	13.18	3.44	48.87	2.88	14.82	10.83	1.37	73668.70
16	14.17	4.00	51.58	2.49	15.75	10.24	1.37	74904.66
17	14.23	4.37	50.44	2.29	17.76	9.95	1.39	78096.74
18	13.81	16.87	47.17	2.61	16.33	10.43	1.39	73673.08
19	15.31	6.21	56.54	2.54	17.44	10.59	1.39	76566.38
20	13.05	5.17	59.16	2.78	15.18	11.09	1.38	74600.66
21	13.81	6.57	56.30	2.91	15.93	10.84	1.38	75433.12
22	14.26	8.36	54.36	3.30	13.89	11.17	1.38	71501.53
23	13.95	5.18	53.49	3.17	15.28	10.84	1.38	73346.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.76	5.45	51.56	2.26	15.98	10.72	1.40	74423.60
最 大 值	16.25	16.87	69.27	3.30	17.76	11.43	1.47	78802.78
發生時間	2	18	0	22	17	0		7
最 小 值	11.26	2.51	44.25	1.37	13.89	9.95	1.36	70885.15
發生時間	11	3	7	1	22	17		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.14 %	0.03 %	-0.00 %		-0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %