P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.16	1.59	102.94	10.13	12.19	11.96	1.43	101026.20
1	10.72	2.40	91.30	10.30	12.43	12.13	1.43	99178.79
2	7.76	2.12	93.19	10.32	13.68	12.06	1.42	98557.02
3	13.93	1.31	103.87	10.71	12.36	12.23	1.43	98530.35
4	8.01	1.19	120.24	10.13	12.76	12.13	1.42	98907.15
5	14.88	1.17	103.85	10.07	12.06	11.87	1.49	101313.24
6	6.71	2.07	90.43	10.37	11.39	12.10	1.43	101169.54
7	18.43	3.45	93.46	10.65	12.82	12.05	1.38	100058.47
8	14.99	1.40	100.22	10.30	14.08	11.84	1.37	100533.41
9	22.32	2.38	105.04	10.33	13.60	11.67	1.37	102496.42
10	20.07	3.04	90.24	10.72	11.93	11.89	1.41	101609.11
11	16.03	2.59	98.01	10.66	12.54	12.17	1.39	98817.29
12	9.63	1.61	101.05	10.07	13.01	11.98	1.42	99389.86
13	11.16	1.17	86.15	9.49	13.42	11.45	1.45	102822.42
14	26.02	3.98	89.36	10.82	12.22	11.67	1.46	101322.51
15	16.93	1.42	89.45	9.68	12.99	11.48	1.44	101766.30
16	9.39	1.73	90.91	9.67	13.05	11.62	1.42	100678.21
17	10.96	1.44	86.82	9.62	13.56	11.47	1.42	101489.92
18	6.35	0.72	107.88	9.43	14.74	11.36	1.44	101371.35
19	4.88	1.53	85.67	9.58	15.37	11.32	1.46	101538.01
20	8.15	1.45	92.71	9.81	13.46	11.50	1.40	101753.31
21	18.35	1.17	98.67	10.41	13.00	11.49	1.41	102639.61
22	17.50	1.55	95.80	10.80	12.48	11.91	1.44	99257.40
23	10.12	1.82	92.79	10.40	12.44	12.01	1.43	98364.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.98	1.85	96.25	10.19	12.98	11.81	1.42	100607.94
最 大 值	26.02	3.98	120.24	10.82	15.37	12.23	1.55	102822.42
發生時間	14	14	4	14	19	3		13
最 小 值	4.88	0.72	85.67	9.43	11.39	11.32	1.34	98364.73
發生時間	19	18	19	18	6	19		23
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.01 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %	0.00 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.65	5.30	89.33	5.26	12.02	12.32	0.97	70243.23
1	6.93	21.89	83.19	5.21	14.25	12.26	0.96	69334.35
2	5.10	5.20	79.88	5.43	15.34	12.35	0.92	69956.93
3	7.96	8.58	81.34	5.10	12.25	12.03	0.94	72837.45
4	9.19	17.71	90.34	5.22	11.72	12.12	0.91	74744.13
5	10.01	1.82	87.63	5.28	11.91	12.37	0.92	71718.55
6	7.87	4.23	90.30	5.13	12.46	12.38	0.91	70560.47
7	5.70	0.40	106.04	5.20	12.44	12.33	0.85	73380.68
8	7.23	0.28	90.22	5.08	12.75	11.89	0.86	76571.14
9	7.95	1.59	83.31	5.15	12.90	11.74	0.90	77070.27
10	11.43	14.67	78.90	5.30	12.32	11.93	0.92	76262.61
11	8.05	3.19	97.61	5.28	12.11	12.24	0.93	73016.97
12	11.20	6.45	84.24	5.18	12.68	11.91	0.95	75680.75
13	7.09	32.81	83.32	5.17	12.10	12.03	0.95	74612.31
14	15.43	15.08	90.81	5.41	11.91	12.27	0.97	73326.15
15	12.35	1.67	98.14	5.20	12.49	12.15	0.97	73472.00
16	14.52	11.80	86.87	5.28	11.97	12.09	0.97	74729.62
17	9.79	9.30	75.22	5.35	11.45	12.22	0.95	74144.33
18	6.33	3.52	78.92	5.41	15.20	12.48	0.92	68741.71
19	4.45	3.64	82.29	5.64	15.77	12.65	0.93	67654.14
20	7.45	2.35	91.96	5.64	11.62	12.59	0.94	71020.07
21	9.34	1.78	100.11	5.95	11.04	12.81	0.94	69765.65
22	6.12	1.56	88.16	5.42	11.81	12.35	0.92	72538.49
23	6.74	16.33	88.66	5.19	12.65	12.03	0.90	75226.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.83	7.96	87.78	5.31	12.63	12.23	0.93	72775.34
最 大 值	15.43	32.81	106.04	5.95	15.77	12.81	1.03	77070.27
發生時間	14	13	7	21	19	21		9
最 小 值	4.45	0.28	75.22	5.08	11.04	11.74	0.84	67654.14
發生時間	19	8	17	8	21	9		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.37	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.40 %	-0.04 %	0.15 %	-0.11 %		0.09	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.34	6.14	81.83	9.42	10.92	12.07	2.14	93178.80
1	4.45	2.42	74.15	9.23	11.55	11.99	2.13	94007.73
2	3.67	3.00	73.67	9.27	11.65	12.02	2.12	94092.98
3	5.06	4.71	94.40	9.65	11.22	12.17	2.12	92721.00
4	5.51	15.92	84.91	9.34	11.16	11.87	2.10	96219.57
5	7.07	21.56	75.79	9.39	11.34	12.00	2.10	94332.90
6	6.21	1.85	93.64	9.90	11.42	12.35	2.10	90771.62
7	5.29	1.76	103.06	10.61	10.61	13.04	2.13	84390.24
8	4.54	5.81	99.25	10.91	11.03	12.94	2.08	84788.16
9	5.44	2.47	95.09	10.40	11.55	12.54	2.09	88368.06
10	6.89	6.84	91.60	9.80	11.40	12.04	2.11	93241.64
11	8.82	7.61	87.00	9.71	11.12	12.03	2.12	92754.93
12	6.77	3.31	86.34	9.88	11.16	12.29	2.13	89483.87
13	5.72	2.18	93.19	10.10	11.20	12.42	2.17	88628.63
14	15.08	63.14	85.42	9.90	10.64	12.11	2.15	91798.54
15	16.25	49.00	75.25	9.48	10.88	11.97	2.15	92276.97
16	9.46	9.57	84.35	10.02	10.81	12.56	2.15	85892.17
17	11.61	5.97	75.67	9.44	11.05	12.01	2.15	91449.86
18	8.68	10.20	93.21	10.96	10.65	13.22	2.17	80379.82
19	4.60	3.25	93.77	10.59	12.48	12.74	2.14	84937.12
20	6.39	2.86	79.56	9.86	11.48	12.29	2.12	90080.98
21	8.30	5.07	92.03	10.46	10.66	12.81	2.13	85039.25
22	6.19	2.25	86.19	9.96	10.35	12.54	2.13	88144.30
23	5.83	4.46	80.77	10.17	10.65	12.72	2.12	86539.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.26	10.06	86.67	9.94	11.12	12.36	2.13	89729.93
最 大 值	16.25	63.14	103.06	10.96	12.48	13.22	2.19	96219.57
發生時間	15	14	7	18	19	18		4
最 小 值	3.67	1.76	73.67	9.23	10.35	11.87	2.05	80379.82
發生時間	2	7	2	1	22	4		18
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.08 %	-0.04 %	0.14 %	0.04 %		-0.48	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %