P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.84	4.76	81.02	8.77	15.42	11.24	0.94	91264.73
1	2.62	2.28	82.38	9.10	14.74	11.54	0.98	84953.48
2	2.05	2.69	80.19	8.68	16.03	11.17	1.02	81645.70
3	1.73	10.53	74.75	8.99	16.80	11.24	1.07	74807.40
4	1.90	3.10	69.81	8.54	15.44	10.88	1.09	74902.26
5	5.41	1.85	77.82	9.06	14.12	11.37	1.07	85563.17
6	2.64	2.31	88.54	8.86	15.17	11.46	0.96	89178.18
7	2.44	1.99	81.72	8.73	14.74	11.34	0.99	86477.91
8	2.09	1.56	84.13	8.45	15.93	11.00	1.01	84241.03
9	4.78	1.94	76.75	8.92	14.49	11.41	0.97	88061.54
10	6.01	1.82	78.23	9.15	13.82	11.69	0.93	89442.14
11	2.57	8.49	79.49	8.83	13.86	11.49	0.93	87698.08
12	2.24	4.01	78.14	8.69	13.92	11.37	1.00	85691.33
13	12.64	4.09	84.87	10.33	13.78	11.51	1.03	90901.44
14	7.43	6.51	81.29	9.38	13.64	11.50	0.97	89921.75
15	17.91	17.10	83.25	10.29	12.77	11.61	1.00	89668.07
16	16.95	20.09	87.31	10.38	12.06	11.96	0.96	87539.70
17	8.78	6.56	83.95	9.62	12.85	11.89	0.93	86429.97
18	3.17	2.15	92.19	8.74	15.65	11.32	0.96	86624.23
19	3.12	13.41	79.55	8.64	15.48	11.24	1.01	86834.38
20	2.46	5.74	83.02	8.70	16.22	11.15	0.98	86804.69
21	3.27	1.64	86.03	8.64	16.18	11.16	1.04	87245.14
22	2.97	2.03	81.28	8.87	15.77	11.47	0.97	86569.07
23	2.32	1.88	96.85	8.86	17.49	11.23	1.00	89557.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.01	5.36	82.19	9.05	14.85	11.39	1.01	86334.28
最 大 值	17.91	20.09	96.85	10.38	17.49	11.96	2.20	91264.73
發生時間	15	16	23	16	23	16		0
最 小 值	1.73	1.56	69.81	8.45	12.06	10.88	0.90	74807.40
發生時間	3	8	4	8	16	4		3
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.10 %	0.04 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.28	5.11	81.61	4.98	15.00	11.78	0.49	75621.42
1	2.07	2.37	76.41	5.00	15.72	11.75	0.50	74646.12
2	2.34	13.98	69.80	4.95	14.72	11.63	0.51	76882.10
3	2.10	6.05	72.76	5.21	15.35	12.08	0.51	72953.49
4	2.60	1.11	70.45	5.09	13.89	11.91	0.50	75020.56
5	2.56	40.13	72.08	4.98	14.70	11.57	0.51	77103.32
6	4.30	9.87	73.14	5.21	13.45	11.89	0.49	73037.67
7	2.85	1.68	76.87	5.01	13.73	12.17	0.49	73532.52
8	2.50	1.10	72.87	4.83	14.90	11.75	0.50	75925.48
9	3.00	15.52	66.98	4.81	15.32	11.44	0.48	77737.87
10	3.18	9.85	72.26	4.84	14.04	11.69	0.50	76512.42
11	2.70	2.95	79.88	4.74	14.44	11.67	0.52	76605.45
12	3.00	22.67	69.34	4.86	13.43	11.80	0.49	75702.12
13	4.65	39.12	75.46	5.27	12.69	11.84	0.52	76109.48
14	3.96	25.11	66.80	4.90	13.43	11.65	0.52	77332.65
15	4.52	27.99	67.48	4.97	13.58	11.71	0.52	76556.85
16	3.70	5.03	74.64	4.94	14.69	11.61	0.50	76026.33
17	3.30	12.46	76.57	4.86	15.11	11.57	0.46	76410.99
18	2.24	16.76	69.15	4.71	15.97	11.49	0.48	76834.13
19	1.95	8.94	69.63	4.92	16.13	11.83	0.47	73634.56
20	1.91	1.79	72.68	4.73	14.99	11.62	0.46	76447.21
21	2.07	5.60	70.37	4.76	14.79	11.65	0.46	76720.00
22	2.10	7.16	68.78	4.74	15.32	11.54	0.44	77251.98
23	2.01	10.75	75.99	4.85	15.62	11.78	0.46	74393.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.83	12.21	72.58	4.92	14.63	11.73	0.49	75791.59
最 大 值	4.65	40.13	81.61	5.27	16.13	12.17	0.57	77737.87
發生時間	13	5	0	13	19	7		9
最 小 值	1.91	1.10	66.80	4.71	12.69	11.44	0.43	72953.49
發生時間	20	8	14	18	13	9		3
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.13 %	0.08 %	0.36 %		-0.12	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.38	25.78	65.63	8.47	12.10	12.31	1.49	88973.85
1	2.60	20.46	65.78	8.18	12.96	12.05	1.49	91478.96
2	3.25	2.31	86.93	9.47	12.24	12.97	1.50	82579.96
3	2.99	3.93	67.24	7.98	13.92	11.92	1.50	92461.24
4	3.19	13.83	60.30	7.52	13.81	11.55	1.50	95956.07
5	3.55	7.15	65.50	7.71	13.33	11.55	1.50	96082.01
6	3.00	18.21	58.91	7.36	13.51	11.30	1.49	98087.92
7	3.65	44.77	59.03	8.51	12.41	11.84	1.49	89999.22
8	2.49	2.67	65.56	8.23	13.14	11.98	1.50	91195.28
9	3.07	10.93	61.90	7.94	13.12	11.74	1.52	94392.88
10	5.36	7.23	72.47	8.29	12.28	11.85	1.53	93961.46
11	4.23	4.25	68.68	8.21	12.43	11.79	1.54	94297.24
12	3.49	3.18	64.53	8.02	12.57	11.68	1.53	94401.03
13	3.14	8.84	65.65	8.19	12.02	11.82	1.54	93474.79
14	3.49	10.04	62.62	8.27	11.40	11.98	1.53	92493.85
15	3.53	24.91	66.72	8.23	11.64	11.96	1.53	92319.21
16	4.29	81.34	74.15	8.56	10.91	12.04	1.53	87850.09
17	2.82	27.15	74.74	8.10	13.71	11.93	1.49	92138.84
18	2.76	14.85	73.37	7.51	14.93	11.48	1.48	95056.93
19	2.47	20.65	58.56	7.05	15.88	11.13	1.49	97983.52
20	2.54	25.89	57.46	7.55	13.62	11.44	1.49	96812.68
21	2.86	27.75	61.86	7.75	13.03	11.52	1.49	96046.30
22	3.45	8.99	67.34	8.51	12.91	12.34	1.49	87738.05
23	2.81	2.78	67.71	8.32	13.14	12.11	1.49	89801.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.23	17.41	66.36	8.08	12.96	11.84	1.50	92732.62
最 大 值	5.36	81.34	86.93	9.47	15.88	12.97	1.56	98087.92
發生時間	10	16	2	2	19	2		6
最 小 值	2.38	2.31	57.46	7.05	10.91	11.13	1.46	82579.96
發生時間	0	2	20	19	16	19		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	0.21 %	-0.01 %		0.22	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %