P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.38	5.60	53.50	1.56	14.75	11.36	1.41	68602.59
1	14.57	20.54	50.05	1.15	15.75	11.35	1.41	67632.47
2	20.44	13.02	53.10	1.52	15.59	11.44	1.41	67130.23
3	26.72	7.87	53.43	2.69	15.06	11.51	1.41	67808.43
4	22.43	5.69	54.46	2.33	14.49	12.02	1.41	65736.11
5	15.71	10.54	52.10	1.93	14.90	11.47	1.41	68198.02
6	17.48	2.61	63.29	1.85	14.90	11.44	1.39	67609.20
7	16.93	3.38	58.01	2.17	14.46	11.37	1.37	68507.67
8	13.05	4.26	58.75	1.98	14.55	11.53	1.38	66562.98
9	13.93	4.86	55.73	1.79	14.45	11.20	1.37	69886.02
10	44.54	3.64	66.81	2.34	14.48	11.81	1.39	66435.12
11	11.92	4.91	83.07	2.08	13.88	12.30	1.40	62318.92
12	10.72	5.70	85.85	1.30	15.46	11.86	1.42	64776.60
13	13.24	11.39	74.53	1.06	16.39	11.02	1.41	70181.50
14	12.48	3.75	74.21	1.23	15.54	11.04	1.42	69860.00
15	14.96	8.48	58.99	1.59	15.56	11.15	1.42	69186.02
16	13.92	26.11	49.10	1.67	15.08	11.58	1.41	65793.22
17	16.35	12.04	47.17	1.65	15.23	11.35	1.41	68140.44
18	11.59	9.91	52.71	1.35	15.40	11.54	1.41	67015.65
19	12.78	5.16	54.19	1.23	15.58	11.11	1.40	70095.39
20	13.62	8.94	52.01	1.65	14.66	11.24	1.41	69351.77
21	11.20	12.25	57.90	1.83	14.43	12.15	1.41	63343.40
22	11.38	5.55	57.19	1.44	14.98	11.95	1.41	64653.50
23	12.87	14.88	48.97	0.97	16.39	11.14	1.42	69120.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.13	8.79	58.96	1.68	15.08	11.50	1.40	67414.40
最 大 值	44.54	26.11	85.85	2.69	16.39	12.30	1.43	70181.50
發生時間	10	16	12	3	13	11		13
最 小 值	10.72	2.61	47.17	0.97	13.88	11.02	1.36	62318.92
發生時間	12	6	17	23	11	13		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-1.42 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.35 %	-0.23 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.00	-0.03	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.83	6.52	53.91	0.76	13.96	11.16	1.51	59115.76
1	22.67	16.55	50.44	2.05	15.26	11.32	1.50	58276.41
2	14.96	4.08	49.42	1.31	14.55	11.20	1.48	60552.54
3	13.56	4.10	51.87	0.91	14.46	11.28	1.49	60818.83
4	11.76	4.98	46.11	0.92	15.51	11.05	1.49	60160.85
5	11.69	3.71	44.69	0.53	15.81	11.03	1.49	59965.20
6	15.38	5.03	49.33	1.08	15.17	10.87	1.48	61961.24
7	24.80	4.63	49.90	1.27	15.20	10.75	1.48	62360.84
8	12.02	8.71	57.32	0.37	15.29	11.08	1.47	60427.93
9	14.57	7.81	57.40	0.76	14.30	11.02	1.49	62173.32
10	無效	7.57	72.64	1.66	15.94	10.98	1.50	62913.66
11	30.39	3.43	75.23	1.08	15.05	11.26	1.50	59127.88
12	13.08	3.24	83.05	0.18	16.19	10.49	1.52	61923.88
13	18.96	19.54	81.81	0.60	15.87	10.83	1.49	61758.48
14	24.75	25.01	77.37	0.75	15.98	10.68	1.47	63446.68
15	36.03	19.85	77.52	1.50	14.02	11.24	1.49	61378.49
16	21.11	15.92	61.20	0.95	14.31	11.23	1.50	60656.38
17	14.10	4.06	66.91	0.29	15.63	10.93	1.49	62615.93
18	12.18	4.44	56.32	0.11	16.85	10.74	1.48	60571.77
19	12.47	3.98	56.72	0.22	15.50	11.12	1.47	57831.40
20	11.94	4.77	58.51	0.19	15.75	10.93	1.47	58681.95
21	12.03	4.38	59.72	0.13	16.20	10.84	1.48	59788.96
22	13.30	4.23	63.19	0.21	16.01	11.05	1.49	58400.41
23	12.59	3.48	55.08	0.14	17.24	10.32	1.50	62942.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.88	7.92	60.65	0.75	15.42	10.98	1.49	60743.78
最 大 值	36.03	25.01	83.05	2.05	17.24	11.32	1.53	63446.68
發生時間	15	14	12	1	23	1		14
最 小 值	11.69	3.24	44.69	0.11	13.96	10.32	1.46	57831.40
發生時間	5	12	5	18	0	23		19
零點偏移	0.00%	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.15%	-0.03 %	0.16 %	0.00 %		0.35	-0.06	0.10 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.09	8.32	47.22	2.24	14.64	10.50	1.42	72066.36
1	14.72	4.77	51.00	1.88	16.54	10.55	1.41	74762.71
2	14.17	5.14	51.25	2.19	15.84	10.13	1.41	75430.91
3	12.53	5.03	53.05	1.77	16.12	10.31	1.39	75626.24
4	14.70	18.88	41.02	1.69	16.81	9.90	1.39	77206.22
5	11.70	10.93	45.14	1.44	16.23	10.24	1.39	76099.42
6	15.54	10.98	46.93	2.27	15.25	10.35	1.39	77719.02
7	13.02	5.36	47.29	2.08	16.04	10.11	1.38	75540.99
8	27.50	3.31	52.70	3.44	15.60	10.33	1.41	74672.64
9	13.15	2.50	70.32	2.33	16.03	9.89	1.42	80293.05
10	無效	4.44	63.31	3.40	16.24	10.11	1.43	79908.97
11	23.79	6.05	77.07	3.28	15.13	10.47	1.43	75903.53
12	12.79	8.05	71.66	2.39	16.86	10.20	1.44	75365.64
13	13.35	7.49	59.77	2.33	16.00	10.19	1.42	79376.72
14	11.88	2.54	76.24	2.03	16.81	10.78	1.43	74470.62
15	14.14	6.76	61.33	2.48	14.97	10.49	1.47	77137.42
16	14.19	15.97	60.63	3.30	12.70	10.92	1.47	72035.36
17	17.82	8.44	59.94	3.06	13.77	10.63	1.48	72974.12
18	14.31	2.83	57.87	2.34	15.21	10.31	1.47	75841.65
19	12.21	3.21	54.98	2.01	16.81	9.78	1.47	79296.14
20	11.08	3.62	50.28	1.79	16.65	9.91	1.45	78928.92
21	12.43	3.21	53.78	1.95	15.77	10.34	1.42	75071.01
22	12.21	4.18	50.27	2.04	16.72	9.99	1.43	78219.65
23	13.16	3.63	57.80	2.08	17.32	9.86	1.43	81529.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.63	6.49	56.70	2.33	15.84	10.26	1.43	76478.21
最 大 值	27.50	18.88	77.07	3.44	17.32	10.92	1.52	81529.76
發生時間	8	4	11	8	23	16		23
最 小 值	11.08	2.50	41.02	1.44	12.70	9.78	1.38	72035.36
發生時間	20	9	4	5	16	19		16
零點偏移	-0.08%	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19%	0.18 %	-0.09 %	-0.02 %		0.34	-0.03	0.20 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %