P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.89	4.67	57.12	0.62	14.62	11.68	1.19	91246.16
1	3.78	2.81	54.02	0.38	15.94	11.34	1.19	93334.37
2	4.38	2.87	57.95	1.08	14.32	11.66	1.21	91549.49
3	3.53	2.10	59.52	0.71	14.43	11.59	1.20	92578.22
4	3.95	2.78	56.16	0.67	14.92	11.30	1.19	95022.12
5	4.11	10.76	58.16	0.36	15.32	11.09	1.17	96370.75
6	3.49	2.22	57.90	1.05	13.70	11.52	1.16	93947.84
7	8.12	2.04	61.11	1.09	15.06	11.22	1.14	95469.87
8	13.82	9.14	55.14	1.88	13.88	11.58	1.15	92519.94
9	7.33	2.76	63.77	0.44	15.42	11.32	1.14	94905.65
10	6.60	4.73	52.90	0.47	15.16	11.40	1.14	93414.92
11	5.11	7.66	56.97	0.48	15.09	11.40	1.15	94139.69
12	5.14	2.32	59.78	0.61	14.58	11.43	1.17	91889.67
13	4.68	2.36	65.50	0.75	14.34	11.67	1.14	92156.08
14	6.13	4.96	69.31	0.90	15.02	11.51	1.12	94035.93
15	4.01	1.98	83.46	0.27	15.22	11.81	1.09	88964.23
16	3.91	5.34	72.18	0.48	14.71	11.30	1.10	95245.84
17	4.65	3.38	53.89	0.68	14.52	11.41	1.09	94785.51
18	3.91	10.19	49.04	0.69	14.90	11.59	1.08	91538.83
19	3.77	2.45	57.15	0.37	15.52	11.33	1.08	93733.00
20	3.41	4.84	71.16	0.42	14.65	11.86	1.09	90415.12
21	3.14	2.87	57.51	0.28	15.25	11.58	1.10	91995.07
22	3.56	12.41	54.12	0.87	14.08	11.67	1.09	92282.64
23	4.98	2.96	60.22	0.95	14.19	11.57	1.10	93064.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.02	4.61	60.17	0.69	14.78	11.49	1.14	93108.55
最 大 值	13.82	12.41	83.46	1.88	15.94	11.86	1.25	96370.75
發生時間	8	22	15	8	1	20		5
最 小 值	3.14	1.98	49.04	0.27	13.70	11.09	1.06	88964.23
發生時間	21	15	18	15	6	5		15
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.47 %	0.05 %	0.03 %	0.03 %		0.00	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.75	1.89	73.50	0.66	14.03	11.87	1.11	80193.94
1	0.79	39.26	67.18	0.92	13.65	11.91	1.10	79953.76
2	0.87	10.08	70.23	1.05	12.63	11.97	1.11	78001.22
3	0.90	3.33	67.80	0.85	13.37	11.89	1.10	78891.84
4	0.77	6.65	76.34	0.61	14.22	11.60	1.09	81628.11
5	0.75	7.65	67.87	0.64	13.88	11.65	1.07	81375.21
6	0.68	1.27	77.52	0.78	13.41	11.98	1.08	78185.76
7	0.60	28.54	63.73	0.90	13.55	11.66	1.12	80802.69
8	0.82	4.34	76.35	0.74	13.86	11.76	1.10	80462.55
9	0.76	27.01	88.44	0.54	14.57	11.51	1.10	81998.44
10	0.79	17.59	83.82	0.90	13.18	11.73	1.09	80895.65
11	0.80	29.35	59.26	0.91	13.48	11.70	1.10	80951.20
12	0.83	32.87	78.29	0.72	14.35	11.81	1.10	78579.56
13	0.69	10.10	78.30	0.70	13.89	11.70	1.09	81735.21
14	0.95	14.68	63.41	1.29	12.51	11.86	1.10	80387.88
15	2.69	48.99	71.62	2.21	12.59	11.97	1.06	78831.71
16	3.76	7.96	70.73	2.02	11.96	12.18	1.08	78421.28
17	1.65	2.27	77.21	0.94	13.35	11.99	1.07	79445.18
18	1.14	1.01	86.58	0.87	13.46	12.17	1.06	78261.84
19	0.92	3.29	107.70	1.47	12.02	12.97	1.07	71206.27
20	0.83	5.92	106.33	1.64	11.65	13.19	1.06	70321.28
21	0.82	1.92	98.10	0.91	13.04	12.07	1.07	78109.28
22	0.88	2.31	83.28	0.78	13.52	11.60	1.06	81635.28
23	0.97	3.30	69.08	1.20	12.14	12.10	1.05	79428.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.06	12.98	77.61	1.01	13.26	11.95	1.08	79154.32
最 大 值	3.76	48.99	107.70	2.21	14.57	13.19	1.16	81998.44
發生時間	16	15	19	15	9	20		9
最 小 值	0.60	1.01	59.26	0.54	11.65	11.51	1.02	70321.28
發生時間	7	18	11	9	20	9		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.02 %	-0.03 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.15	11.72	88.55	4.66	17.76	10.92	1.29	88215.60
1	16.73	26.79	83.85	5.14	17.08	11.17	1.29	78264.50
2	15.13	30.65	74.23	5.59	16.93	10.64	1.31	82645.50
3	16.73	4.79	84.00	5.46	17.68	10.73	1.30	87040.79
4	16.60	6.12	80.08	5.29	17.76	10.61	1.29	89958.86
5	18.11	4.89	84.27	5.17	17.34	11.03	1.26	86575.53
6	17.34	7.17	80.23	5.55	17.30	10.76	1.27	88981.10
7	17.26	7.73	83.66	5.90	18.87	10.50	1.27	88067.34
8	18.82	3.89	91.33	5.71	18.31	11.23	1.25	82684.15
9	20.74	18.53	81.19	5.98	18.71	10.68	1.27	88163.64
10	11.68	4.82	92.60	5.19	19.07	10.40	1.28	92112.26
11	16.66	12.77	85.54	5.17	17.58	11.01	1.23	88865.65
12	14.10	3.87	89.40	4.89	18.41	10.64	1.23	92165.05
13	11.47	2.61	94.72	5.25	19.83	10.60	1.23	89394.93
14	15.79	11.11	91.17	6.39	18.12	11.40	1.23	82429.77
15	11.62	13.08	120.98	5.13	17.85	12.08	1.30	77495.58
16	8.22	30.10	114.34	5.67	16.13	12.78	1.45	69082.09
17	11.74	7.57	76.64	4.89	16.62	11.21	1.23	83814.12
18	14.57	6.94	81.07	5.20	16.47	11.40	1.23	83731.23
19	12.21	8.27	88.01	5.11	17.62	11.02	1.23	84828.72
20	16.45	45.69	78.61	5.05	16.82	11.48	1.23	84967.53
21	11.34	29.15	89.28	4.67	16.79	11.52	1.25	84123.36
22	19.54	8.87	91.92	4.96	19.05	10.99	1.25	93392.99
23	20.61	35.37	93.86	5.03	17.61	11.72	1.27	84949.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.44	14.27	88.31	5.29	17.74	11.11	1.27	85497.89
最 大 值	20.74	45.69	120.98	6.39	19.83	12.78	1.84	93392.99
發生時間	9	20	15	14	13	16		22
最 小 值	8.22	2.61	74.23	4.66	16.13	10.40	1.23	69082.09
發生時間	16	13	2	0	16	10		16
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.50 %	-0.02 %	-0.20 %	-0.09 %		0.44	-0.00	0.38 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %